



AB 776

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków  
Centralne Laboratorium  
ul. Lindego 9, 30-148 Kraków, tel. 12-639-22-19  
**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3566/2018**

Data wydania sprawozdania: 08.08.2018

**1. Zleceniodawca**

Podstawa badań

**2. Obiekt badań**

Rodzaj próbki / miejsce pobrania

Data pobrania próbki / pobierający

Metoda pobierania próbki

Data przyjęcia do badania

Data wykonania badania

Stan próbki

**3. Wyniki badań**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie

ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów

zlecenie zewnętrzne numer: 110 z dnia 23.01.2018

próbka wody pitnej o numerze 3566 opisana przez Klienta: Kobylany

25.07.2018 / próbka pobrana przez zleceniodawcę

brak danych

25.07.2018

25.07.2018 - 28.07.2018

bez zastrzeżeń

Badana cecha Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badania	Dopuszczalna zawartość <sup>1)</sup>
<b>bakterie z grupy coli</b> PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Apl:2017-04	jtk/100 ml	0	0
<b>Escherichia coli</b> PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Apl:2017-04	jtk/100 ml	0	0
<b>ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C</b> PN-EN ISO 6222:2004	jtk / 1 ml	14	bnz <sup>2)</sup>
<b>barwa</b> PN-EN ISO 7887:2012 +Apl:2012, pkt. 7	mg/l Pt	1	15
<b>mętność</b> PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	<0,1	1,0
<b>zapach</b> <sup>N)</sup> PN-C-04557:1972 (wycofana)	-	akcept. <sup>3)</sup>	akcept. <sup>3)</sup> i bnz <sup>2)</sup>
<b>smak</b> <sup>N)</sup> PN-C-04557:1972 (wycofana)	-	akcept. <sup>3)</sup>	akcept. <sup>3)</sup> i bnz <sup>2)</sup>
<b>pH</b> PN-EN ISO 10523:2012	-	7,3	6,5 - 9,5
<b>przewodność elektryczna właściwa w 25°C</b> PN-EN 27888:1999	µS/cm	530	2500

N) - rodzaj działalności / badane cechy nie są akredytowane

1) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2) - bez nieprawidłowych zmian

3) - akceptowalny przez konsumentów

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3566/2018**  
wydane przez Centralne Laboratorium MPWiK S.A.

---

Sprawozdanie autoryzował:

W zakresie mikrobiologii

p. o. KIEROWNIKA  
Pracowni Biologicznej

*[Signature]*  
Anna Kempańska-Zak

W zakresie fizykochemii

Starszy Chemik

*[Signature]*  
Agata Dąbrowska

KIEROWNIK  
Centralnego Laboratorium

*[Signature]*  
Małgorzata Magiera

.....  
Zatwierdził

Koniec sprawozdania